

StB Bothfeld-Vahrenheide - Runder Tisch Inklusion

Begehung der Sutelstraße am 04.11.2022, 16.00 Uhr, Ergebnisse Gruppe 3 - Seite 1 von 6 Seiten

Hannover, den 09.11.2022, ergänzt 16.11.2022

Teilnehmer: Klaus Müller-Wrasmann (Aktiv DabeiSein e.V., Fotodoku), Karsten Pendzialek (WG 6 GiB), Stefan Rahlfs (DSB OV H e.V.), Eike Gress (WG-Leiter GiB), Stefan Kopper (Aktiv DabeiSein e.V.), Kurt Feith (Sen.-Beirat StB B-V)

Ort: Sutelstraße gegenüber Bothfelder Kirche, Sutelapotheke - Bahlsen Werksverkauf - Parkplatz - Ärztehaus



Gehweg, auf Höhe der Ampel, Westseite

- zwei große Eichen seitlich auf Gehweg, offene Fläche um den Stamm wird von Gehwegplatten abgegrenzt aber schlecht sichtbar, Bauelement neben einem Stamm ragt ca. 3-4 cm aus dem Boden.
- Bedingt durch Auswaschung/ Durchfahren der offenen Fläche, ist mit zunehmender Kantenbildung, ca. 2-3 cm Überstand zu rechnen.
- Klare Abgrenzung von Gehweg zur offenen Fläche, tastbar und optisch erkennbar durch Kontrast



StB Bothfeld-Vahrenheide - Runder Tisch Inklusion

Begehung der Sutelstraße am 04.11.2022, 16.00 Uhr, Ergebnisse Gruppe 3 - Seite 2 von 6 Seiten



Bedienbarkeit Fahrscheinautomat an Üstra-Haltestelle

- Haltebügel an der Seite für Personen mit motorischen- u. Gleichgewichtsstörungen fehlt auf Höhe des Displays, wäre sinnvoll, ebenso Ablagemöglichkeit
 - Für Rollstuhlfahrer, z.B. Karsten, Bedienbarkeit schwierig, seitliches anfahren notwendig zum Bedienen des Displays und Bezahlung
 - gekipptes Display spiegelt auf Augenhöhe von Rollifahrern, Daten schlecht sichtbar
- Entspiegelung des Displays und Unterfahrbarkeit notwendig, Touchscreen umschaltbar auf Hell-Dunkel Kontrast f. Sehbehinderte, Brailtastatur für Blinde.



Zufahrt u. Zugang zum Ärztehaus - von Sutelstraße

- Wegen Treppen und Bordsteinen auf Parkplatz nicht direkt möglich
- Bordsteinhöhe 15 cm, schlecht erkennbar in Blickrichtung Haltestelle vor Physio u. Ärztehaus. Gefahr des Kippens nach vorne (Rolli) oder stolpern, besonders in Dämmerung



StB Bothfeld-Vahrenheide - Runder Tisch Inklusion

Begehung der Sutelstraße am 04.11.2022, 16.00 Uhr, Ergebnisse Gruppe 3 - Seite 3 von 6 Seiten



weitere Zufahrt u. Zugang zum Ärztehaus - Tollenbrink

Hinweis: Das Ärztehaus hat als privat ausgewiesene Parkplätze, die auch von der Straße Tollenbrink aus erreicht werden können. Hier befinden sich zusätzliche Behinderten-Parkplätze.

- kein Zugang für Personen im Rollstuhl
- von der Sutelstraße aus ist die Kante des Zugangs nicht zu erkennen - für Personen im Rollstuhl, die nur zwischen 70 - 85 cm über Kante ihren Blick haben, ist die Absenkung so ohne weiteres nicht erkennbar - Grau- in Grau-Farbe geht überhaupt nicht
- Markierung (Farbband) an Kante anbringen



weitere Zufahrt u. Zugang zum Ärztehaus - Sutelstraße u. Tollenbrink

weitere **Stolperstellen** vom und zum Ärztehaus, falsche Kosteneinsparung

- Stolperstellen können übersehen werden
- Grau in Grau-Farbe geht überhaupt nicht
- Markierung (Farbband) an Kante anbringen oder Mauer fortführen



StB Bothfeld-Vahrenheide - Runder Tisch Inklusion

Begehung der Sutelstraße am 04.11.2022, 16.00 Uhr, Ergebnisse Gruppe 3 - Seite 4 von 6 Seiten



Ärztehaus unter dem überdachten Bereich

- scharfkantige Platte (wir sind in Geschäft reingegangen, wurde dann heruntergestellt)
- Aufsteller - Hindernis für sehbeeinträchtigte Menschen mit White-Stock
- Fahrradständer: nicht passender Abstellplatz - Hindernisse für alle Menschen



Platz zwischen Wohnblock und Ärztehaus

ohne Bilder:

- weiträumig fehlende Tastelemente zur Orientierung f. Sehbehinderte und Blinde.
- 2 bepflanzte Beetflächen, umlaufende Sitzbank, ohne Rücken- u. Armlehne; für Personen mit Mobilitätseinschränkung nicht geeignet; davor liegende Steinhäufen bieten sich nur zum Klettern für Kinder an.

Auf Bild ersichtlich: mittig aufgestellter Ascher mit schlechter Farbgebung, Umraum zugestrichelt ohne Tastelemente. Grau in Grau

- Umgestaltung des Platzes mit klaren Zuwegen zum Wohnblock. Taktile Bodenelemente



StB Bothfeld-Vahrenheide - Runder Tisch Inklusion

Begehung der Sutelstraße am 04.11.2022, 16.00 Uhr, Ergebnisse Gruppe 3 - Seite 5 von 6 Seiten



Fahrradständer vor Bahlsen Werksverkauf

- Fahrradständer vor Bahlsen Werksverkauf ist kreisförmig an Polder befestigt, Fahrräder stehen quer zum Gehweg. Hindernis für Sehbehinderte und Blinde, für Rollis durch verengten Gehweg.
- Platzierung von Fahrradbügeln ausschließlich auf der Sutelstr. Auch zum Verhindern von Radfahren vor Geschäften



Breiter Aufstieg von Sutelstraße zu den Geschäften über Treppenstufen

- für Menschen mit Rollstuhl nicht benutzbar
- ansonsten: unsinnige Stolperfallen
- Fahrräder verbleiben auf Niveau Sutelstraße
- Treppe und Rampe nebeneinander mit integriertem Handlauf und kontrastierten Stufenkanten



StB Bothfeld-Vahrenheide - Runder Tisch Inklusion

Begehung der Sutelstraße am 04.11.2022, 16.00 Uhr, Ergebnisse Gruppe 3 - Seite 6 von 6 Seiten



Treppe als Zuwegung von Sutelstraße und Doppelrampen zum Bahlsen Werksverkauf, Physio und Ärztehaus

- Treppenstufen ohne Markierungen - Stolperfallen
- Rampe liegen weit auseinander, ohne Hinweis durch Markierung
- Existenz und Lage der Rampe von Sutelstraße aus nicht ersichtlich
- ➔ Markierungen auf Stufen anbringen
- ➔ Schilder mit Hinweis auf Rampe anbringen



Die Prüfung des Umraums der Bothfelder Kirche, inkl. Messung der Ampel/ Grünphase an der Kreuzung Sutelstraße - Klein Bothfelder Kirchweg, konnte aus Zeitgründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Stefan Rahlfs,

ergänzt durch Klaus Müller-Wrasmann mit Fotos